



MOBILNE

Laboratorium Techniki Budowlanej s.c. A. Mścichowska, A. Mścichowski

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprzowicza 21 lok. 2

NIP 8862868350, REGON 020573602

tel.: +48 696 050 073, +48 696 050 104, fax: +48 74 6614140

www.mobiltb.pl, e-mail: biuro@mobiltb.pl

laboratorium akredytowane AB 1054, jednostka notyfikowana NB 2189,



AB 1054

ŚWIADECTWO BADANIA Nr B/MLTB-218-2009

wstępne badania typu (ITT) na zgodność z normą PN-EN 14351-1:2006

Załącznik do raportu z badań: MLTB-218-2009-A, MLTB-218-2009-B, MLTB-218-2009-C, MLTB-218-2009-D, MLTB-218-2009-E:
profile aluminiowe z przekładką termiczną HERCULES

BLYWEERT ALUMINIUM Sp. z o.o.

Zleceniodawca
badań:

ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa

Metoda badania:



Przepuszczalność powietrza
PN-EN 1026:2001



Wodoszczelność
PN-EN 1027:2001



Odporność na
obciążenie wiatrem
PN-EN 12211:2001



Sily operacyjne
PN-EN 12046-2:2001

Klasyfikacja:

PN-EN 12207:2001

PN-EN 12208:2001

PN-EN 12210:2001

PN-EN 12217:2005

Badany wyrób (B x H mm)		Przepuszczalność powietrza	Wodoszczelność	Odporność na obciążenie wiatrem	Sily operacyjne
 1300 x 2240 system HERCULES otwierane na zewnątrz	2	6A	C 2	siła zamykająca	3
		6B		okucia poruszane palcami	3
 1300 x 2240 system HERCULES otwierane do wewnątrz	2	4A	C 2	okucia poruszane dłonią	2
		7B			
 2250 x 2240 system HERCULES otwierane na zewnątrz	2	5A	C 2	siła zamykająca	3
		6B		okucia poruszane palcami	3
 2240 x 2240 system HERCULES otwierane do wewnątrz	2	4A	C 2	okucia poruszane dłonią	2
		7B			

INFORMACJA:

„Umieszczenie oznakowania CE na wyrobie stanowi deklarację odpowiedzialnej za to osoby (fizycznej lub prawnej), że wyrób jest zgodny z wszystkimi przepisami Unii Europejskiej, którym podlega, oraz że zostały spełnione odpowiednie procedury oceny zgodności.”



MOBILNE LTB kierownik laboratorium Adam Mścichowski
Dębina, 4 listopada 2009 roku

