



„CERTBUD” Sp. z o.o.

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa
Tel. 535 733 933, 535 833 933 fax: (22) 435 56 13



AC 158

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr W562

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z późniejszymi zmianami) oraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.04.198.2041, z późniejszymi zmianami) potwierdza się, że:

Drzwi wewnętrzne dymoszczelne systemu PONZIO PT 50/ PONZIO NT 50

Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania przedstawiono w załączniku do niniejszego certyfikatu

wprowadzone do obrotu i produkowane przez Firmę

GVG Karolina Jakubowska
ul. Wodzisławska 75, 44-200 Rybnik

w Zakładzie Produkcyjnym

GVG Karolina Jakubowska
ul. Sportowa 79, 44-273 Rybnik

spełniają wymagania określone w

Aprobacie Technicznej ITB nr AT-15-5214/2012

Producent wykonał wstępne badania typu, wdrożył zakładową kontrolę produkcji i prowadzi badania próbek wyrobu, pobranych w zakładzie produkcyjnym, zgodnie z ustalonym planem badań.

Zakład Certyfikacji przeprowadził, w ramach systemu oceny zgodności 1, ocenę zgodności badań typu, wstępny audit zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji.

*Niniejszy certyfikat jest ważny do **26 marca 2017r.**, o ile ważna jest specyfikacja techniczna dla wyrobu, wyrób spełnia jej wymagania oraz nie uległy istotnym zmianom: typ wyrobu, zakładowa kontrola produkcji, warunki i miejsce produkcji*



Prezes
„CERTBUD” Sp. z o.o.

Barbara JASPŃSKA
Barbara JASPŃSKA

Warszawa, 25 września 2013 r.

ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOŚCI WYROBU W562

Drzwi wewnętrzne dymoszczelne systemu PONZIO PT 50/ PONZIO NT 50

Drzwi dymoszczelne systemu PONZIO PT 50/ PONZIO NT 50 są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych.

Drzwi dymoszczelne systemu PONZIO PT 50/ PONZIO NT 50 spełniają kryteria określone w normie PN-EN13501-2+A1:2010 dla klasy dymoszczelności: S_a, S_m.

Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe, drzwi PONZIO PT 50/ PONZIO NT 50 mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 3. klasie wymagań wg PN-EN 1192:2001, tj. warunkach pracy ciężkich do bardzo ciężkich.

Z uwagi na wymagania w zakresie odporności na korozję drzwi systemu PONZIO PT 50/ PONZIO NT 50 z powłokami określonymi w AT-15-5214/2012 mogą być stosowane w środowiskach kategorii korozyjności atmosfery C1, C2, C3 wg PN-EN ISO 12944-2:2001.

Maksymalne wymiary drzwi jedno- i dwudzielnych wynoszą:

- szerokość skrzydła – 1250 mm,
- wysokość skrzydła – 2400 mm.



Prezes
„CERTBUD” Sp. z o.o.


Barbara JAŚPIŃSKA